



**Entrada:** 9645 RE (18 de abril de 2023)  
**Expediente:** 30611/2016  
**Asunto:** Informe para aprobación del proyecto de urbanización  
**Solicitante:** D<sup>a</sup>. Laura Pérez Nieto e/r Junta de Compensación  
SURO-R1 "Saladavieja"  
**Situación:** **SURO-R1 "Saladavieja"**

Tras el informe emitido el pasado 27 de enero de 2021, por este mismo técnico, en referencia al documento proyecto de urbanización de la unidad de ejecución SURO-R1 "Saladavieja", se ha presentado nueva documentación al expediente para su análisis e informe.

Fruto de ese análisis podemos indicar que:

- o Se ha comprobado que se han subsanado todas las indicaciones realizadas en los documentos de MEMORIA y PRESUPUESTO.
- o Se han aportado todos los informes y recomendaciones de instalaciones solicitadas.
- o Se han modificado las afecciones a nivel presupuestario que esos cambios han supuesto.
- o Sin embargo:
  - El informe que se aporta al documento, en lo referente a HIDRALIA S.A., viene sin firmar y sin cabecera identificativa.
  - No se ha acometido la corrección (bastante importante) del ajuste de los pasos de peatones en las cercanías de las intersecciones, eliminando las plazas de aparcamiento, y ajustando el cruce peatonal a la cara más exterior.

En vista de todo lo anterior, sin perjuicio de otros informes de esta Delegación, se informa el proyecto en sentido **DESFAVORABLE**.

Lo cual se informa desde el punto de vista técnico y a los efectos oportunos; no obstante, el órgano municipal competente decidirá lo que estime más conveniente para los intereses municipales.

***Documento firmado electrónicamente al margen***

